

**铜梁区淮远新区 2022 年基础设施项目（淮远新区龙腾大道北侧道路）
水土保持方案报告书专家评审意见**

2023 年 6 月 14 日，重庆市铜梁区水利局组织召开了《铜梁区淮远新区 2022 年基础设施项目（淮远新区龙腾大道北侧道路）水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）技术评审会，会议成立了专家组。专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》。根据“渝水〔2018〕267 号”、“水保监〔2020〕63 号”和“渝水规范〔2021〕2 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

- 1、项目建设现状介绍不清楚，水土流失防治责任范围界定缺乏依据。
- 2、项目建设内容、施工组织、施工进度介绍不清楚。
- 3、土石方组成、数量及平衡方案介绍不清楚，土石方调运不合理。
- 4、项目水土保持评价不满足技术标准要求。
- 5、水土保持措施体系不完善，措施进度安排不符合实际情况。
- 6、水土保持监测方案不符合实际情况。
- 7、水土保持管理要求缺乏针对性。
- 8、水土保持制图不规范、不完整。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“渝水〔2018〕267 号”正面清单的第三、四、七、九、十条款，符合“水保监〔2020〕63 号”中不予通过技术评审的“6）、7）、10）、11）、12）”条款，不予通过技术评审。

专家组长：



2023 年 6 月 14 日