

重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站

渝建质安总〔2024〕16号

重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站 关于开展房屋市政工程模板支架 专项检查情况的通报

各区县（自治县）建筑安全监督机构，有关单位：

2023年11月24日22时许，山西永鑫通海铁路物流有限责任公司施工现场发生一起浇筑通廊混凝土时相应部位模板支架模型脱落引发坍塌，导致7人遇难的较大事故。为深刻吸取事故教训，认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实市委市政府关于加强建筑工程安全文明施工的工作要求，根据《重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站关于开展房屋市政工程模板支架专项检查的通知》（渝建质安总〔2023〕59号）文件要求，进一步加强房屋市政工程模板支架安全监管，切实保障从业人员生命安全，有效防范类似事故发生，截至2024年1月30日已完成了企业自查自纠、监管部门全覆盖检查、市质安总

站重点抽查三个阶段检查，现将房屋市政工程模板支架专项检查有关情况通报如下。

一、总体情况

（一）企业自查自纠情况。全市在建房屋市政工程企业均按照专项检查通知要求，已完成对模板支架及其相关设施的自查自纠开展工作，均形成了自查自纠报告并存档备查。

（二）监管部门全覆盖检查情况。各区县（自治县）建筑安全监督机构、总站各监督科根据项目监管权限对项目开展全覆盖检查，形成区县和市管模板支架专项检查情况统计表 48 份。聚焦检查主要内容十大方面，结合安全生产治理行动巩固提升工作，紧紧围绕落实企业主体责任、抓好施工现场安全生产网格化管理、强化重大事故风险隐患排查治理、强化安全生产专项整治、精准严格开展执法等工作要点，累计检查的项目总数 1332 个、发现相关隐患 1247 条，其中重大事故隐患 13 条、完成整改 7 条。问题类别中施工方案方面 66 个，占比 5.29%；支架基础方面 114 个，占比 9.14%；支架构造方面 257 个，占比 20.61%；支架稳定方面 162 个，占比 12.99%；施工荷载方面 41 个，占比 3.29%；杆件连接方面 248 个，占比 19.89%；底座与托撑方面 169 个，占比 13.55%；构配件材质方面 29 个，占比 2.33%；支架拆除方面 51 个，占比 4.09%；交底与验收方面 110 个，占比 8.82%；模板支架专项检查开展以来，执法情况如下：曝光、约谈、联合惩戒企业 19 家，对企业和企业主要负责人“一案双罚”1 次，局

部停工 34 个，全面停工 3 个，对 82 人实施信用扣分 111 分，行政处罚 13.7 万元。

（三）“四不两直”检查情况。专项检查第三阶段开展以来，市住房城乡建设委在 2023 年 12 月派出工作小组，采用“四不两直”方式，结合专项检查有关要求对全市房屋市政工程模板支架开展重点抽查，对 30 个区县共检查在建房屋市政工程 60 个，发现模板支架相关隐患共 29 条，未发现重大事故隐患。受检区县在收到问题清单后，积极组织整改工作，并对违法违规行为依法依规进行查处。

二、发现的主要问题

通过本次专项检查重点内容开展“地毯式、啄木鸟式”排查整治，梳理模板支架专项检查情况统计表和“四不两直”问题清单，分析问题类别和隐患详情，个别突出问题依然存在，主要集中在支架构造、杆件连接这两方面，分别占比 20.61%和 19.89%，说明这些方面是问题易发点、集中点、突出点，区县和项目参建单位应更加侧重加强对应的管控措施，切实防范化解以免酿成事故。其中支架构造方面具体表现为：一是立杆间距、水平杆步距不符合设计规范要求；二是立杆、水平杆未连续设置；三是竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆存在设置不规范。杆件连接方面具体表现为：一是立杆未采用对接、套接或承插式进行连接；二是水平杆连接不符合规范；三是剪刀撑、斜杆搭接长度不足 1m；四是杆件连接点的紧固不符合规范要求。

三、下步工作要求

（一）压实责任，强化组织。各区县住建部门要督促建设单位切实落实好房屋市政工程质量安全首要责任及配套管理措施，全面加强构建以建设单位为首要责任的施工安全主体责任体系；要完善建设单位统筹、其他参建单位落实的工作机制，加强组织实施，常态化开展施工现场模板支架专项检查。

（二）狠抓落实，持续开展。各区县住建部门要严格按照《重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站关于开展房屋市政工程模板支架专项检查的通知》（渝建质安总〔2023〕59号）文件要求，狠抓安全责任和措施落实，及时消除施工现场模板支架风险隐患，持续提高自查自纠和监督检查工作质量。

（三）严格执法，结果运用。各区县住建部门要在日常检查的基础上充分采用“四不两直”检查、专项检查等工作方式不断提高执法水平，对屡查屡犯的企业负责人和重点企业实施精准有效监管；对专项检查整治工作开展不力的项目和人员依法严格查处；对重大事故隐患拒不整改、适用刑法修正案（十一）危险作业罪的，向有关部门移交线索，推动行政执法与刑事司法双向衔接、法律责任落实到位。

重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站

2024年2月20日

