

重庆典昊电力设计咨询有限公司

设计变更通知书

通知单位： 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司

日期： 2025 年 2 月 13 日

工程名称	铜梁金龙·书香郡项目供配电工程
变更原因	<p>重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司：</p> <p>根据贵方 2025 年 2 月 12 日最新工作联系函要求，贵方因先行修建一期项目，需要按照一期的用电量对变压器重新测算，一期修建的内容为 1#楼及 4#商业，兹提出本次设计变更。</p>
变更内容	<p>一、变更内容：</p> <p>1. 经设计测算，4#商业门面用电量为 270kW，将原有 400kVA 箱变变更为 315kVA 箱变；</p> <p>2. 一期物业用电量为 144kW，将原有 315kVA 干变变更为 160kVA 干变；</p> <p>3. 一期消防电量为 242.9kW，将原有 315kVA 干变变更为 250kVA 干变。</p> <p>4. 现场过道因不满足柴油发电机的搬运，需对过道进行拆除已有部分墙体，待柴油发电机安装好后进行墙体恢复，新增拆除及恢复墙体的面积为 64 m²。</p> <p>二、涉及预算变动事宜由甲方内部清单核价数据为准。</p> <div><div>单位（盖章）：_____</div><div>负责人（签字）：_____</div><div>日期：2025 年 2 月 13 日</div></div>