

华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目

设计阶段暖施



中欣工程设计咨询（重庆）有限公司

ZhongXin Engineering Design Consulting(Chongqing) Co. Ltd.

设计资质等级：市政行业乙级;建筑行业（建筑工程）专业乙级。A350012440

2025年 03月

华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目

暖通工程

设计阶段暖施

项目 负责人	尹力	
专业 负责人	孙小媛	
设 计	张根福	



中欣工程设计咨询（重庆）有限公司

ZhongXin Engineering Design Consulting(Chongqing) Co. Ltd.

设计资质等级：市政行业乙级;建筑行业（建筑工程）专业乙级。A350012440

主要暖通系统设备表 (天花式换气扇)



序号	系统编号/设备编号	名称	性能参数	单位	数量	备注
1	BPT-300	天花板换气扇	L=300m³/h, 全压=220Pa, N=35W(220V) 声:<45dB(A)	噪 台	按图统计	自带止回阀

注1: 风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。

注1: 风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。

标准图纸目录

序号	标准 (图集) 号	图集名称	备注
1	12K101-1~4	通风机安装 (2012年合订本)	国标图
2	22K311-5	防排烟系统设备及部件选用与安装	国标图
3	07K120	风网选用与安装	国标图
4	10K121	风口选用与安装	国标图
5	06K131	风管测量孔和检查门	国标图
6	19K112	金属、非金属风管支吊架 (含抗震支吊架)	国标图
7	07K133	薄钢板法兰风管制作与安装	国标图
8	94K302	卫生间通风机安装图 (壁挂式、吊顶式)	国标图
9	18R409	管道穿墙、屋面防水套管	国标图
10	K507-01、R418-1~2	管道与设备绝热 (2008年合订本)	国标图
11	07K506	多联式空调机系统设计及施工安装	国标图
12	05R417-1	室内管道支吊架	国标图



中欣工程设计咨询(重庆)有限公司
ZhongXin Engineering Design Consulting(Chongqing) Co. Ltd

设计资质等级: 工程设计 建筑行业乙级
资质证书号: A350012440
CERTIFICATE NUMBER: A350012440

附 注
DESCRIPTIONS

注册章

出 图 章

建设单位 | 铜梁华兴镇政府

工程名称	华兴供水公署维修及排水管道改造项目
------	-------------------

子 项

图 名	办公副楼1新做卫生间通风平面图
图 号	办公主楼卫生间通风平面图

项目负责人	尹力	尹力
-------	----	----


专业负责人	孙小媛	
-------	-----	---

审 定	许国彪	张同勤
-----	-----	-----

审 核	孙小媛	
-----	-----	--

APPROVED BY	DATE	REMARKS
校 对	尹力	翻

CHECKED BY		
设计	张明	

DESIGNED BY	张俊超	
制 图	张俊超	

DRAWN BY	张依楠	
设 计 号		版 次

JOB NO.		EDITION NO.	01
REV.		REV.	

图 号 DRAWING NO.	施 工 CONSTRUCTION	比 例 SCALE	1:100
图 名 DRAWING NAME	图 名 DRAWING NAME	图 名 DRAWING NAME	图 名 DRAWING NAME

图号 DRAWING NO.	NS-03	日期 DATE	2025.03
-------------------	-------	------------	---------